



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

09.07.2026

г. Екатеринбург

№ 309

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.09.2022 № 465 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых акционерным обществом «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», на 2022–2027 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.09.2022 № 465 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых акционерным обществом «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», на 2022–2027 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.09.2023 № 434, от 10.09.2024 № 412 и от 10.07.2025 № 371 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.09.2022 № 465), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «акционерным обществом «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» заменить словами «публичным акционерным обществом «ЕВРАЗ» филиалом «Нижнетагильский металлургический комбинат»;

2) в пункте 2 слова «В.И. Фадеева.» заменить словами «С.С. Лобанова.»;


3) дополнить плановыми и фактическими значениями показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых публичным акционерным обществом «ЕВРАЗ» филиалом «Нижнетагильский металлургический комбинат» на 2022–2027 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых акционерным обществом «ЕВРАЗ

Нижнетагильский металлургический комбинат», на 2022–2027 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 21.09.2022 № 465.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр



А.В. Рубцов

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 09.07.2026 № 309

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 21.09.2022 № 465
«Об утверждении плановых и
фактических значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов
теплоснабжения, эксплуатируемых
публичным акционерным обществом
«ЕВРАЗ» филиалом
«Нижнетагильский металлургический
комбинат», на 2022–2027 годы»

ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых
публичным акционерным обществом «ЕВРАЗ» филиалом «Нижнетагильский металлургический комбинат»,
на 2022–2027 годы

Но- мер стро- ки	Наименование показателей	Единица измерения	Значения показателей по годам								
			фактическое		сравнение плановых и фактических					плановые	
			2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027
план	факт	достижение, недостижение/ положительное отклонение									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Показатели надежности										
2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0	0	0	0	0	0	достижение	0	0
3.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	38,112	38,112	38,112	38,112	38,112	38,112	–	38,112	38,112
4.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час	ед./ Гкал/час	0	0	0	0	0	0	достижение	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	установленной мощности										
5.	Тепловая мощность электростанции	Гкал/час	1185,88	1185,88	1185,88	1185,88	1185,88	1185,88	—	185,88	185,88
6.	Показатели энергетической эффективности										
7.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	156,44	156,44	143,7	171,3	155,9	163,62	недостижение	155,9	155,9
8.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	тыс. Гкал/ год	74,05	63,87	81,784	47,111	76,533	277,258	недостижение	90,597	90,597
9.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	41,684	41,684	41,684	41,684	41,684	41,684	—	47,790	47,790
10.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной	(Гкал/год)/ кв. м	1,776	1,532	1,962	1,130	1,836	6,650	недостижение	1,896	1,896

[illegible]