



**ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

09.07.2026

г. Екатеринбург

№ 310

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2026 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111 «Об утверждении плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2026 годы» с изменениями, внесенными приказами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.10.2017 № 387, от 19.11.2018 № 478, от 16.10.2019 № 411, от 14.08.2020 № 394, от 30.09.2021 № 403, от 05.08.2022 № 378, от 05.10.2023 № 462, от 30.07.2024 № 326 и от 12.08.2025 № 442 (далее – приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «на 2016–2026 годы» заменить словами «на 2016–2027 годы»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:


«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области С.С. Лобанова.»;

3) дополнить плановыми и фактическими значениями показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2027 годы (приложение).

2. Признать утратившими силу плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, эксплуатируемых филиалом «Свердловский» публичного акционерного общества «Т Плюс», на 2016–2026 годы, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 06.04.2017 № 111.

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://energy.midural.ru>).

Министр



А.В. Рубцов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 06.04.2017 № 111
«Об утверждении плановых
и фактических значений показателей
надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения,
эксплуатируемых филиалом
«Свердловский» публичного
акционерного общества «Т Плюс»,
на 2016–2027 годы»

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности на источниках тепловой энергии, указанных в строках 6–58 в графе 2 настоящей таблицы															
4.	Показатели энергетической эффективности															
5.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в том числе по источникам тепловой энергии:															
6.	Нижнетуринская государственная районная электростанция (парогазовая установка), расположенная по адресу: 624221, Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Нагорная, строение 22	кг у.т./ Гкал	159,4	159,4	159,4	151,31	151,11	151,08	150,30	150,00	150,17	151,50	150,80	положительное отклонение	151,50	151,50
7.	Ново-Свердловская ТЭЦ, расположенная по адресу: 620072, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, промышленная зона, строение 2г	кг у.т./ Гкал	169,1	169,1	169,1	169,88	170,20	168,55	169,40	169,61	155,75	156,10	156,52	недостижение	156,10	156,10
8.	ТЭЦ «Академическая», расположенная по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Складской проезд, дом 4а	кг у.т./ Гкал	159,9	159,9	159,9	150,0	150,51	151,41	151,50	150,07	149,85	151,30	148,80	положительное отклонение	151,30	151,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Первоуральская ТЭЦ, расположенная по адресу: 623110, Свердловская область, город Первоуральск, улица Торговая, строение 1	кг у.т./ Гкал	150,05	161,1	161,1	163,92	160,08	158,98	162,50	162,50	160,55	164,80	160,46	положительное отклонение	164,80	164,80
10.	Свердловская ТЭЦ, расположенная по адресу: 623012, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, строение 21	кг у.т./ Гкал	159,4	159,4	169,46	166,21	165,93	166,60	164,20	161,67	161,53	169,70	161,59	положительное отклонение	169,70	169,70
11.	ТЭЦ ТМЗ, расположенная по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, улица Фронтовых бригад, строение 18	кг у.т./ Гкал	168,06	168,06	168,06	166,28	159,45	157,37	153,80	151,54	156,03	169,10	152,67	положительное отклонение	169,10	169,10
12.	ТЭЦ-19, расположенная по адресу: 620103, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Окраинная, строение 48	кг у.т./ Гкал	165,57	166,53	166,53	165,69	159,88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Газовая котельная «Гурзуфская», расположенная по адресу: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, Верх- Исетский район, улица Гурзуфская, строение 40а	кг у.т./ Гкал	152,6	152,6	152,6	154,75	153,73	159,63	158,70	161,20	162,33	155,50	162,44	недостижение	155,50	155,50
14.	Газовая котельная «Кировская», расположенная по адресу: 620072, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район,	кг у.т./ Гкал	152,6	152,6	152,6	156,61	160,75	153,48	155,00	179,73	154,44	172,10	160,65	положительное отклонение	172,10	172,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	улица 40-летия Комсомола, строение 45															
15.	Газовая котельная «Кольцово», расположенная по адресу: 620910, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Бахчиванджи, строение 40а	кг у.т./ Гкал	157,02	157,02	157,02	154,07	153,48	154,03	157,60	153,78	154,65	155,00	156,71	недостижение	155,00	155,00
16.	Газовая котельная «Кишневская», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Кишневская, строение 56	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	159,00	159,00	158,99	159,03	159,98	159,00	154,32	159,01	недостижение	154,32	154,32
17.	Газовая котельная «Коуровская», расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Коуровская, строение 22а	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	166,24	166,30	166,24	168,35	178,15	–	–	–	–	–	–
18.	Газовая котельная «Первомайская», расположенная по адресу: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Первомайская, строение 71б	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	166,31	166,40	166,25	166,21	164,52	143,58	167,26	166,29	положительное отклонение	167,26	167,26
19.	Газовая котельная «Луганская», расположенная по адресу: 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район,	кг у.т./ Гкал	–	164,7	165,57	173,27	173,30	173,30	174,38	174,13	173,28	167,81	174,10	недостижение	167,81	167,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	улица Луганская, строение 27															
20.	Газовая котельная «Академэнерго», расположенная по адресу: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Складской проезд, строение 4а	кг у.т./ Гкал	—	156,65	156,65	157,21	157,38	157,40	155,64	154,06	151,33	157,32	152,60	положительное отклонение	157,32	157,32
21.	Газовая котельная «Южная», расположенная по адресу: 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Монтерская, строение 3	кг у.т./ Гкал	—	—	—	—	—	—	—	—	149,50	155,08	149,85	положительное отклонение	155,08	155,08
22.	Газовая котельная «Новокольцовская», расположенная по адресу: 620082, Свердловская область, город Екатеринбург, Октябрьский район, улица Выставочная, земельный участок 19	кг у.т./ Гкал	—	—	—	—	—	—	—	—	—	152,50	146,39	положительное отклонение	152,50	152,50
23.	Локальные котельные, в том числе:	кг у.т./ Гкал	—	164,7	165,57	167,40	169,15	167,6	166,30	165,16	164,66	164,41	166,16	положительное отклонение	164,41	164,41
24.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Бисертская, строение 132	кг у.т./ Гкал	—	—	—	159,65	163,20	159,74	158,60	155,95	156,98	157,03	158,60	—	157,03	157,03
25.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620076, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район,	кг у.т./ Гкал	—	—	—	164,4	164,40	164,49	160,80	160,97	161,06	157,79	158,00	—	157,79	157,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	улица Жуковского, строение 1															
26.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620054, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Рудный, улица Адмирала Ушакова, строение 23б	кг у.т./ Гкал	—	—	—	171,85	165,60	162,64	164,20	166,36	166,34	161,14	166,90	—	161,14	161,14
27.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620023, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, улица Алтайская, строение 64а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	169,17	170,70	169,46	168,50	164,92	158,81	167,92	161,50	—	167,92	167,92
28.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620130, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица 8 Марта, строение 202	кг у.т./ Гкал	—	—	—	175,11	175,10	175,09	163,70	163,59	163,74	149,90	150,09	—	149,90	149,90
29.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620902, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, село Горный Щит, улица Ленина, строение 50	кг у.т./ Гкал	—	—	—	163,39	164,80	167,45	166,70	168,87	164,10	157,79	161,60	—	157,79	157,79
30.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620902, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Полеводство, улица Животноводов, строение 16а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,98	165,20	170,38	170,38	174,03	171,48	166,20	178,00	—	166,20	166,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Широкая Речка, улица Центральная, строение 12б	кг у.т./ Гкал	—	—	—	272,54	321,90	312,24	346,10	346,07	279,70	231,92	276,10	—	231,92	231,92
32.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Широкая Речка, улица Военный городок 2, воинская часть № 97601	кг у.т./ Гкал	—	—	—	294,79	287,50	259,33	241,70	241,28	264,44	283,43	291,60	—	283,43	283,43
33.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620904, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Шабровский, улица Садовая, строение 8а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	156,53	161,10	161,48	160,90	160,96	171,48	166,41	171,00	—	166,41	166,41
34.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620004, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, поселок Сысерть, улица Школьная, строение 9а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	161,18	163,30	166,95	170,30	172,16	166,58	164,15	166,30	—	164,15	164,15
35.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620024, Свердловская область, город Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, строение 3	кг у.т./ Гкал	—	—	—	159,78	159,80	159,79	167,20	167,18	167,29	157,08	157,10	—	157,08	157,08
36.	Газовая котельная, расположенная по адресу:	кг у.т./ Гкал	—	—	—	159,33	160,50	158,93	159,30	159,54	159,43	157,25	156,30	—	157,25	157,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	620061, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Исток, переулок Ремонтный, строение 10															
37.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620030, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Каменотесов, строение 11а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	166,53	164,70	160,86	155,50	155,15	155,28	156,15	158,40	—	156,15	156,15
38.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Базовый переулок, строение 62	кг у.т./ Гкал	—	—	—	168,96	167,00	166,53	167,70	161,36	155,09	156,87	157,50	—	156,87	156,87
39.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620060, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Аграрная, строение 67а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	239,96	259,80	211,13	155,10	155,10	155,10	155,03	155,20	—	155,03	155,03
40.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620060, Свердловская область, город Екатеринбург, поселок Кольцово, улица Петропавловская, строение 45а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	344,86	336,90	275,48	155,70	159,17	170,84	156,99	164,90	—	156,99	156,99
41.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620097, Свердловская область, город Екатеринбург, Орджоникидзевский район, поселок Садовый, улица Верстовая, строение 2а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	162,20	163,60	163,65	165,20	161,76	161,76	168,84	169,00	—	168,84	168,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, улица Краснодарская, строение 34а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	173,74	174,10	185,46	186,40	187,49	187,28	178,34	184,00	—	178,34	178,34
43.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Проезжая, строение 173а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	177,23	177,30	171,55	160,40	157,59	158,86	159,69	159,80	—	159,69	159,69
44.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620017, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Стачек, строение 29	кг у.т./ Гкал	—	—	—	175,57	175,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Изоплитная, строение 23а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	157,25	168,60	169,71	171,10	163,27	160,52	155,04	155,20	—	155,04	155,04
46.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620033, Свердловская область, город Екатеринбург, Кировский район, поселок Калиновский, улица Мурзинская, строение 16	кг у.т./ Гкал	—	—	—	185,77	171,40	162,67	158,80	161,02	161,20	157,23	163,70	—	157,23	157,23
47.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Минометчиков, строение 13	кг у.т./ Гкал	—	—	—	158,72	158,80	158,79	158,70	156,67	158,80	158,67	156,00	—	158,67	158,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48.	Газовая котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, улица Решетская, строение 55	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,88	172,20	173,00	167,10	177,97	177,56	165,15	178,30	—	165,15	165,15
49.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620050, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Решетская, строение 51	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,79	180,40	165,73	166,20	166,49	166,57	160,39	160,60	—	160,39	160,39
50.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Мира, строение 27а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	287,32	286,20	269,62	279,10	271,42	259,87	280,01	300,70	—	280,01	280,01
51.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Комсомольская, строение 16а	кг у.т./ Гкал	—	—	—	271,26	269,20	270,81	280,30	285,74	256,19	273,54	285,00	—	273,54	273,54
52.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620920, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Северка, улица Стрелочников, строение 6	кг у.т./ Гкал	—	—	—	241,30	241,30	270,33	241,00	241,22	241,41	310,32	323,10	—	310,32	310,32
53.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620908, Свердловская область,	кг у.т./ Гкал	—	—	—	249,71	251,20	248,90	244,70	244,70	238,64	246,08	267,40	—	246,08	246,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Шувакиш, улица Привокзальная, строение 17а															
54.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620908, Свердловская область, город Екатеринбург, Железнодорожный район, поселок Шувакиш, улица Школьная, строение 4	кг у.т./ Гкал	—	—	—	156,83	205,40	195,87	179,20	179,16	174,50	161,52	171,80	—	161,52	161,52
55.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, Верх- Исетский район, улица Удельная, строение 8б	кг у.т./ Гкал	—	—	—	157,54	160,30	166,54	168,30	166,48	164,23	162,02	163,80	—	162,02	162,02
56.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, Верх- Исетский район, поселок Медный, строение 1г	кг у.т./ Гкал	—	—	—	320,58	413,60	371,29	328,40	333,28	347,01	281,31	284,70	—	281,31	281,31
57.	Угольная котельная, расположенная по адресу: 620000, Свердловская область, город Первоуральск, автомобильная дорога федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург на 341 км	кг у.т./ Гкал	—	—	—	283,23	332,10	357,31	374,80	310,91	313,55	259,30	308,10	—	259,30	259,30
58.	Газовая котельная, расположенная по адресу: 620043, Свердловская область, город Екатеринбург, Московский тракт, 11 км	кг у.т./ Гкал	—	—	—	165,99	165,40	162,87	164,80	162,53	157,33	159,64	157,00	—	159,64	159,64

[illegible]